


Fűtészerezés alaprajz

M 1:50




Megjegyzés:

Az épületen belül vezetett fűtési gerinc vezeték
Presszós kötésekkel falon kívül, szerelve.
Anyagok: tényleg C-press csőretek
A radiátorok bekötése szabadon szerelve tartóknak 1/2" sarkoszeleppel és sark korlával.
A presszós idomokat eltolásuk előtt fűtő szigeteléssel kell ellátni.
Faltornyot, padlót vétni csak a statikus hozzájáruló
nyilatkozatával szabad.
A tervezett vezetékek nyomvonalán csak a tervező írásos
engedélyével szabad módosítani.
A szerelési munkálatok során a gyártói előírásoktól eltérni
szigorúan tilos.

Jelmagyarázat

— Fűtés előrenemő vezeték /C-press/
--- Fűtés visszatérő vezeték /C-press/
□ Szobatermosztát

<input type="checkbox"/> KELLISZOL BT- 06-30-305-9/01	Méretarány: M 1:50
Megrendelő: Szerrep Község Önkormányzata 4163 Szerrep, Nagy utca 33	Dátum: 2018.01.
Építész: Polgármesteri Hivatal 4163 Szerrep, Nagy utca 53. HRSZ.:673	Tervező: 2018/1
Rajzgyártó: Fűtészerezés alaprajz	Rajzszám: GF-01



Radiátor bekötési minta

M 1:50

